

技術提案書等に関する質問回答

件名：消防指令システム浸水対策工事及び消防救急デジタル無線機能強化の総合整備

（令和5年6月1日回答）

番号	質 問	回 答
1	構築期間中（令和6年度～令和7年度）の新旧システム（消防指令システム、消防救急デジタル無線）の安定稼働に対する責任は構築業者にあるとの認識でよろしいでしょうか？ゆえに、構築期間中（令和6年度～令和7年度）の保守責任も構築業者にあるとの認識でよろしいでしょうか？	要求水準書に記載のない内容の質問であり、今後の検討課題として捉えますが、社会通念上、現システムの保守責任は現システム構築業者と考えています。
2	構築期間中（令和6年度～令和7年度）に既存システムに関する対応費用が発生した場合の費用は、構築費に含むとの理解でよろしいでしょうか？	内容によって別途協議とします。
3	要求水準書（高機能消防指令システム）P56 第11 電源設備 2機器仕様 （2）直流電源装置（DC48V系）に本装置は、既設流用とし、バッテリーを交換すること。との記載がございますが、既設直流電源装置の製造年月日、メーカー名についてご教授いただけますでしょうか	製造年月、メーカーについては以下のとおりです。 製造年月：2015年2月 メーカー：株式会社GSユアサ
4	要求水準書（消防救急デジタル無線）P19 6 直流電源装置に各基地局に設置されている本装置は、既設流用としバッテリーを交換すること。との記載がございますが、既設直流電源装置の製造年月日、メーカー名についてご教授いただけますでしょうか	製造年月、メーカーについては以下のとおりです。 製造年月：2015年4月 メーカー：株式会社GSユアサ