

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年5月7日

消防本部総務課

工事番号	第 R6-18 号
工事名	伊達地方消防組合消防本部・中央消防署洪水浸水対策工事等工事（建築）
質問事項	
<p>1 現地調査について</p> <p>(1) 工事概要にそった工事個所を、事前に現地調査にて見に行っても、よろしいでしょうか？</p> <p>(2) 現地調査可能な場合は、職人さん同行にて希望しますが、併せて検討願います。</p> <p>2 止水板のメーカー名を教えてください。</p> <p>3 A-14 サイン一時撤去となっていますが、再使用ですか。再使用場合設置場所はどこですか。</p> <p>4 A-23 一時貯留槽土工掘削設計内訳書に矢板項目ないですが、工法指示をお願いします。</p> <p>5 A-11 車止めブロック一時撤去既設再使用ですか。</p>	
回答事項	
<p>1 現地調査可能です。また、職人さん同行による現地調査も可能です。なお、現地調査をする場合、事前に下記の連絡先にご連絡願います。</p> <p>連絡先：伊達地方消防組合消防本部総務課 024-575-0180（※時間：平日 8時30分～17時15分）</p> <p>2 洪水浸水対策工事のA-018・A-024の図面及び見積単価一覧に記載の同等品以上のものであればどのメーカーでも結構です。</p> <p>3 敷地の北東角の芝生内に設置となります。洪水浸水対策工事のA-012の図面で移設箇所をご確認ください。</p>	

4 オープンカット工法となります。

5 一時撤去後再利用を想定しています。